

LEGENDA: Branża sanitarna

Przewody zasilające C.O.

Przewody powrotne C.O.

Proj. grzejnik płytowy

DN 15 47,2 kg/h
1448 W 0,09 m/s

Opis działki instalacji:
- średnica nominalna,
- przepływ masowy
- przesyłana moc cieplna,
- prędkość w przewodzie,

1,01 Pokój
Φ=1716 W
22K/500 1600 mm

Opis grzejnika :
- pomieszczenie
- moc cieplna
- typ grzejnika,
- wymiar grzejnika

Uwaga

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
W budynku występują mieszkania remontowane z zamurowanymi wnękami pod parapetem.
W miejscach, gdzie występują wnęki należy je zamurować gazobetonem, otynkować i pomalować na biało.

Jednostka projektowa:

Projwent

Studio Projektów Sanitarnych
PROJWENT ROBIONEK
ul. Chełmińska 103/2, 86-300 Grudziądz
tel. 56 64 378 60, fax 56 64 378 61
biuro@projwent.pl, www.projwent.pl

Inwestor: MPGN sp. z o.o.
ul. Curie-Skłodowskiej 5-7
86-300 Grudziądz

Obiekt: Budynek wielorodzinny
ul.Forteczna 12A
86-300 Grudziądz

Nazwa rysunku:
Rzut parteru - instalacja centralnego ogrzewania

Funkcja:	Imię i nazwisko	Specjalność / Uprawnienia	Podpis
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Robionek	Sieci i instalacje sanitarne KUP/0152/POOS/09	
Asystent:	inż. Dominika Borowiak		
Sprawdził:	mgr inż. Kazimierz Robionek	Sieci i instalacje sanitarne ZP.I.7342/73/TO/98	

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykorzystanie tylko do celów inwestycji której dotyczy.
Rysunek nie może być powielany lub udostępniany osobom trzecim bez pisemnej zgody Projwent.

Nr projektu: 004-18

Data: 04.2018

Faza: PBW

Branża: Sanitarna

Skala: 1:75

Nr rys.: 7