

WYSTAWIENIE I PRZEBIEG BIORSTWO
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Spółka z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 23
tel. (0-56) 45-120-20, fax (0-56) 45-120-40
NIP 876-21-62-260, Regon 821892917

Grudziądz, dnia 08.02.2007 r.

Numer sprawy: 49/07

MPGN / 724 / 07

W związku z zapytaniem otrzymanym w dniu 06.02.2007r. od Wykonawcy dotyczącym przetargu na: Wymianę dźwigu osobowego 11 przystankowego w budynku mieszkalnym przy ul. Bora Komorowskiego 3 w Grudziądzu informuję co następuje:

Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie, na jakie elementy kabiny Zamawiający wymaga atestu trudnopalności i oceny higienicznej oraz jaki ma to być atest.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga atestu trudnopalności i oceny higienicznej podłogi kabiny – wykładziny przeciwpoślizgowej o wysokiej trwałości.
Atest trudnopalności dla budownictwa mieszkaniowego wydany przez Instytut Techniki Budowlanej, atest higieniczny z Państwowego Zakładu Higieny.

PREZES ZARZĄDU

mgr. Hanna Stępień

Otrzymują:

1. Adresat
2. MPGN a/a