

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Spółka z o.o.

36-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 23
tel. (0-56) 45-120-20, fax (0-56) 45-120-40
NIP 876-21-62-260, Regon 871552417

Grudziądz, dn. 2007 r.

ul. Mickiewicza 36

**I. Zakres czynności serwisowych kotła wodnego typu „KADAM”
o mocy 70kW – instalacja c.o.**

1. czyszczenie otworów doprowadzających wtórne powietrze do spalania- minimum 2 razy w sezonie grzewczym,
2. oczyszczanie komory spalania, płomieniówek i komory dymnej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego- w miesiącu wrześniu,
3. okresowe sprawdzanie szczelności przykotłowej instalacji gazowej co miesiąc w sezonie grzewczym,
4. czyszczenie filtrów do gazu, minimum 2 razy w sezonie grzewczym,
5. przeczyszczenie dysz głównych i otworów w palnikach, przed rozpoczęciem sezonu grzewczego – w miesiącu wrześniu,
6. sprawdzenie działania automatyki kotła, minimum 2 razy w sezonie grzewczym,
7. okresowe sprawdzenie stanu połączeń styków przewodów elektrycznych termopary, elektromagnesu i czujnika zaniku ciągu kominowego i ewentualne ich oczyszczenie- co miesiąc,
8. sprawdzenie stanu wody w instalacji wewnętrznej c.o. minimum 2 razy w miesiącu w sezonie grzewczym i ewentualne uzupełnienie zładu,
9. przeprogramowanie parametrów pracy kotła, każdorazowo podczas znaczących zmian temperatury zewnętrznej w czasie trwania sezonu grzewczego,
10. sporządzanie comiesięcznych protokołów z przeprowadzanych czynności serwisowych i przekazywanie ich do administracji BOM-2.

tech. bud. Marek Cymerman
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej,
nr ewid. U.A.-IV/8346/44/TO/39

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Spółka z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 23
tel. (0-56) 45-120-20, fax (0-56) 45-120-40
tel. 876-21-62-260, Regon 871552417

Grudziądz, dn. 2.007r.

II. Zakres czynności serwisowych kotła wodnego typu „BEPIS „ mocy 24 kW – instalacja c.w.u.

1. po jednomiesięcznej nieprzerwanej pracy kotła, przeczyszczyć płomieniówki kotła wyciorem drucianym,
2. sprawdzenie działania automatyki kotła 2 razy w roku-kwiecień, październik,
3. okresowe sprawdzenie szczelności trzykotłowej instalacji gazowej raz na kwartał- 4 razy w roku,
4. okresowe sprawdzanie stanu połączeń styków połączeń przewodów elektrycznych i ewentualne ich oczyszczenie- 2 razy , kwiecień, październik,
5. co najmniej 2 razy wykonać całkowity przegląd i konserwację kotła-kwiecień, październik,
6. sporządzanie comiesięcznych protokołów z przeprowadzonych czynności serwisowych i przekazywanie ich do administracji BOM-2,
7. utrzymywać w czystości pomieszczenia kotłowni,
8. kosztami wymienionych urządzeń (części zamiennych) kotłów gazowych typu „KADAM i „BEPIS”, Serwisant będzie obciążał Zleceniodawcę.

tech. bud. Marek Cymerman
Uprawnienia budowlane do kierowania robo-
tami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej,
nr ewid. UA/IV/B346/44/TO/89