

Numer sprawy: 573 /08

MPGN /8283 / 08

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Chełmińskiej 168/170 i 172/174 w Grudziądzu”.

W związku z zapytaniem otrzymanym w dniu 09.06.2008 r. dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na „Termomodernizację budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Chełmińskiej 168/170 i 172/174 w Grudziądzu” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm., informuję co następuje:

Pytanie Wykonawcy

W przedmiarze budynku Chełmińska 172-174 brak pozycji:

- „zbiorniczki przy rynnach”
- „wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr.32 mm
- „brak okien w połaci dachowej – wyłazów dachowych”

Odpowiedź Zamawiającego

- zbiorniczki przy rynnach – nie wyceniać w budynku ul. Chełmińska 172-174 i 168/170,
- wzmocnienie krokwi – konstrukcja dachowa jest w dobrym stanie technicznym, nie wymaga wzmocnienia krokwi deskami,
- w poz. 19 i 20 przedmiaru podano osadzenie okien w połaci dachowej – powinno być osadzenie wyłazów dachowych (2 szt.) o wym. w świetle min. 60x60 z szybą zespoloną.

2. Pytanie Wykonawcy

W przedmiarze węzeł c. o. przy ul. Chełmińskiej 168-170 brak pozycji z 1p. 15,21,23

Odpowiedź Zamawiającego

W przedmiarze błędnie nadano numery liczby porządkowej pozycji, ilość pozycji przedmiarowych pozostaje bez zmian.

3. Pytanie Wykonawcy


Czy rozliczenie nastąpi ceną ryczałtową czy kosztorysem powykonawczym.

Odpowiedź Zamawiającego

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z § 7 projektu umowy ustala się w formie ryczałtu.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a


mgr Hanna Dępcio