

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy: odpowiedź na zapytanie do SIWZ dotyczące postępowania przetargowego na: **Remont dachu z pokryciem dachówką ceramiczną wraz z remontem kominów, balkonów i remontem elewacji ściany wieżyczki w budynku mieszkalnym przy ul. Hallera 26 w Grudziądzu.**

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie z dnia 22.09.2014r., w sprawie wyjaśnienia zapisów w SIWZ dotyczącego postępowania przetargowego na: Remont dachu z pokryciem dachówką ceramiczną wraz z remontem kominów, balkonów i remontem elewacji ściany wieżyczki w budynku mieszkalnym przy ul. Hallera 26 w Grudziądzu:

1 Pytanie Wykonawcy

Czy zamawiający przyjął w przedmiarze robót rozebranie i przemurowanie wszystkich kominów do poziomu stropu w części strychowej?

Odpowiedź Zamawiającego

W przedmiarze robót przyjęto rozebranie i przemurowanie wszystkich kominów do poziomu stropu w części strychowej.

2 Pytanie Wykonawcy

Czy do przemurowania kominów w części strychowej ma zostać wykorzystana cegła klinkierowa?

Odpowiedź Zamawiającego

Do przemurowania kominów w części strychowej założono zastosowanie zwykłej cegły ceramicznej pełnej o wym. 25x12x6,5cm kl.15

3 Pytanie Wykonawcy

Czy ze względu na trudne warunki atmosferyczne mogące wystąpić w trakcie wykonania zadania, zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania zadania.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania umowy.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Zenon Różycki