

ZNR - p. M. Cymerman, p. J. Rydzicka /proszę o opinię, które
z rozważań byłoby



Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu


dla nas najkorzystniejsze/
p.m. 15.01.2013r.

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców KRS Nr 0000010351
Kapitał zakładowy 63 330 500 PLN

Województwo

Grudziądz, dnia 02.01.2013r.

EOT/7223/2012



MPGN sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 23
86-300 Grudziądz

Dotyczy:

warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej planowanej rozbudowy cmentarza komunalnego zlokalizowanego na dz. nr 26, 27, 28, 29, 37 przy ul. Jaskółczej i Skowronkowej w Grudziądzu.

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z o.o. informuje, że cmentarz komunalny przy ul. Jaskółczej zasilany jest w wodę z gminnej sieci wodociągowej poprzez istniejące przyłącze wodociągowe Dn 110mm (wraz ze studnią wodomierzową). Istnieje możliwość wykorzystania funkcjonującego przyłącza do zasilania w wodę planowanej rozbudowy cmentarza (po wcześniejszej weryfikacji rozwiązania przez projektanta), po uzyskaniu zgody Urzędu Gminy Grudziądz.

W przypadku podłączenia planowanej części rozbudowy cmentarza do miejskiej sieci wodociągowej warunki techniczne przedstawiają się następująco:

I. Warunki techniczne:

Woda

1. Miejsce przyłączenia – istniejąca sieć wodociągowa Ø160 mm w ul. Skowronkowej, zaznaczona na planie kolorem zielonym. Na projektowanym przyłączy wody, możliwe blisko miejsca włączenia, należy zaprojektować i zlokalizować studnię wodomierzową
2. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przyłącza ponosi inwestor obiektu – po wybudowaniu przyłącza pozostanie na majątku i w eksploatacji inwestora.
3. Wodomierz główny dostarcza i montuje dostawca wody – na pisemne zlecenie inwestora. Dostawca wody rozlicza zużycie wody z odczytu głównego wodomierza, który zarejestrowany będzie na inwestora.
4. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej może wykonać wyłącznie specjalistyczna brygada MWiO spółka z o.o. – odpłatnie na pisemne zlecenie inwestora.
5. Rozpoczęcie dostawy wody uwarunkowane jest zawarciem umowy na jej dostawę. Wniosek składa Inwestor. Umowę przygotowuje MWiO sp. z o.o.



II. Pozostałe warunki:

1. Niniejsze warunki techniczne stanowią jedynie podstawę dla projektanta do opracowania projektu.
2. Projekt budowlany powinien być wykonany przez osobę posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane w zakresie opracowywanego projektu.
3. Projekt budowlany musi być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
4. Projekt budowlany po opracowaniu należy uzgodnić z innymi użytkownikami uzbrojenia pod i naziemnego, a następnie przedłożyć w 2-ch egzemplarzach do uzgodnienia w naszym przedsiębiorstwie, z których 1 egzemplarz pozostaje dla celów archiwalnych i eksploatacyjnych.
5. Projekt budowlany musi obejmować ułożenie nad projektowanym przyłączem wodociagowym taśmy sygnalizacyjno – ostrzegawczej z wkładką metaliczną podłączoną do zasuwy wodociagowej przy włączeniu – dotyczy tylko rur PE i PCV.
6. Pobór wody przed podpisaniem umowy będzie traktowany jako nielegalny i podlegać będzie sankcjom karnym zgodnie z Ustawą nr 747 z dnia 07.06.2001 r. rozdz. 6 art. 28 (Dz. U. Nr 72 z dn. 13.07.2001 r.).
7. W/ wym. warunki techniczne są ważne na okres dwóch lat.
8. Od niniejszych warunków technicznych przysługuje prawo do odwołania w terminie do dwóch tygodni od daty ich otrzymania do Zarządu MWiO Sp. z o.o.

KIEROWNIK
Sekcji obsługi technicznej

Aleksandra Skamierska

Załącznik:

1. Plan syt-wys.

Rozdzielnik:

1. Adresat
2. EOT – a/a

Sprawę prowadzi:
Tomasz Wtorek
Tel. (0-56)4504924

