

SCHEMAT ROZWIĄZANIA SZACHTU C.O.

Od I do rozdzielacza mieszkaniowego M9

Od I do rozdzielacza mieszkaniowego M10

Od I do rozdzielacza mieszkaniowego M11

LEGENDA:

- Licznik ciepła qn = 0,8 m3/h, Dn 15
- Osadnik FS-1, Dn 15
- Zawór odcinający kulowy, Dn 25

wg rzutu

2ϕ16,2 x 2,6 mm

Przewody instalacji c.o. o parametrach 70/55°C
Przewody wykonać z rur wielowarstwowych w rurach ochronnych w warstwie izolacyjnej posadzki

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o.
BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
86-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 12a
tel./fax (052) 322 12 33
www.miastoprojekt.bydgoszcz.pl

INWESTYCJA: Budynek wielorodzinny nr 12 przy ul. Stachury w Grudziądzu

INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
ul Mickiewicza 23
86-300 Grudziądz

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż.Maria Hanna Granowska	7267/92/76 spec. inst.-int.	
OPRACOWAŁ:	mgr inż.Beata Kucharska		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż.Sławomir Jagalla	KUP/0071/PWOS/07	

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

BRANŻA: INSTALACJA C.O.

TYTUŁ RYSUNKU: **RZUT PRZYZIEMIA**

WERSJA: - DATA: 30.12.2008 r. SKALA: 1:100 NR RYSUNKU: CO-2