



**UWAGA:**

- Spód kanału nawiewnego 0,30 m nad posadzką pomieszczenia węzła cieplnego, góra kanału min. 2,0 m nad poziomem terenu, wlot i wylot kanału zabezpieczyć kratką.
- Kanał wywiewny osadzić pod stropem pomieszczenia węzła cieplnego, góra kanału min. 2,0 m nad poziomem terenu, wlot i wylot kanału zabezpieczyć kratką.



**TECHNIKA SANITARNA**  
**KAZIMIERZ KURKOWSKI**

86-300 Grudziądz  
ul. Groblowa 15/17  
tel./fax +48-56-46-239-65  
e-mail: [technika.sanitarna@op.pl](mailto:technika.sanitarna@op.pl)

Inwestor **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Nieruchomościami Sp. z o.o.**  
**86-300 Grudziądz, ul. Curie-Skłodowskiej 5-7**

Projekt  
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA,  
CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ WYMIANA  
INSTALACJI WOD.-KAN. W BUDYNKU MIESZKALNYM  
WIELORODZINNYM  
86-300 Grudziądz, ul. Kilińskiego 12

Etap  
**PROJEKT  
BUDOWLANO-WYKONAWCZY**

Rysunek  
**ADAPTACJA POMIESZCZENIA  
PIWNIC NA WĘZEŁ CIEPLNY**

Branża	Data	Skala
<b>SANITARNA</b>	<b>04.2018</b>	<b>1:50</b>
Projektant	mgr inż. Jakub Piechowski nr upr. KUP/0070/PWBS/17	Podpis:
Sprawdził	inż. Kazimierz Kurkowski nr upr. BP-RN-V/153/TO/82-83	Podpis
Nr umowy	Nr rysunku	Rewizja
<b>155/BZP/1415/2017</b>	<b>WK-06</b>	<b>A</b>