



UWAGA:

- Spód kanału nawiewnego 0,30 m nad posadzką pomieszczenia węzła cieplnego, góra kanału min. 2,0 m nad poziomem terenu, wlot i wylot kanału zabezpieczyć kratką.
- Kanał wywiewny osadzić pod stropem pomieszczenia węzła cieplnego, góra kanału min. 2,0 m nad poziomem terenu, wlot i wylot kanału zabezpieczyć kratką.



TECHNIKA SANITARNA
KAZIMIERZ KURKOWSKI

86-300 Grudziądz
ul. Groblowa 15/17
tel./fax +48-56-46-239-65
e-mail: technika.sanitarna@op.pl

Inwestor **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Nieruchomościami Sp. z o.o.**
86-300 Grudziądz, ul. Curie-Skłodowskiej 5-7

Projekt **INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ WYMIANA
INSTALACJI WOD.-KAN. W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM**
86-300 Grudziądz, ul. Groblowa 13

Etap **PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY**

Rysunek **ADAPTACJA POMIESZCZENIA
PIWNIC NA WĘZEŁ CIEPLNY**

Branża	Data	Skala
SANITARNA	04.2018	1:50
Projektant	mgr inż. Jakub Piechowski nr upr. KUP/0070/PWBS/17	Podpis:
Sprawdził	inż. Kazimierz Kurkowski nr upr. BP-RN-V/153/TO/82-83	Podpis
Nr umowy	Nr rysunku	Rewizja
156/BZP/1415/2017	WK-06	A