

UWAGI

Łączniki montować na wys 1,4m, 15cm od futryny

W piwnicach, garażach i w łazienkach stosować łączniki bryzgoszczelne

Oprawy montować nastropowo

Oznaczenia

- **AW** Oprawy wyposażone w własną baterię
- Łącznik jednobiegunowy 230V
- Łącznik seryjny 230V
- Łącznik schodowy 230V
- Przycisk monostabilny
- Łącznik jednobiegunowy bryzgoszczelny 230V
- Łącznik schodowy bryzgoszczelny 230V
- Czujka ruchu z timerem do zał. ośw.
- Tablica elektryczna – projektowana
- Oprawa ewakuacyjna
- Oprawy z fluorescencyjnym źródłem światła
- Przyłącze oświetleniowe 2L, N, PE
- Przyłącze oświetleniowe L, N, PE

UKŁAD SIECI TN–C–S

Ochrona od porażeń:

Samoczynne wyłączenie zasilania

/ wyłączniki różnicowoprądowe

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o.
BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 12a
tel. centrala (052) 322 12 33, tel.fax (052) 322 14 34
www.miastoprojekt-bydgoszcz.pl

INWESTYCJA

Budynek wielorodzinny przy ul. Stachury 13 w Grudziądzu

INWESTOR

MPGN sp. z o.o. ul Mickiewicza 23
86-300 Grudziądz

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Mirosław Siołkowski	GP-KZ 7342/261/92	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Gierszewski		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Waśniewski	UAN-KZ 7210/314/86	
STADIUM	Projekt budowlano-wykonawczy		
BRANŻA	Elektryczna		
TYTUŁ RYSUNKU	Rzut piwnic - oświetlenie		

WERSJA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
-	30.12.2008 r.	1:100	E - 2